
Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace č. 1

Název zakázky:

FVE pro Město Luže – sportovní hala

Jedná se o zakázku malého rozsahu na dodávky

zadávanou v uzavřené výzvě v souladu s Pokyny pro zadávání zakázek pro programy spolufinancované z rozpočtu SFŽP ČR, mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), v souladu s ustanovením § 6 zákona

pro projekt financovaný z prostředků Modernizačního fondu, program 2. Nové obnovitelné zdroje v energetice (RES+)

Zadavatel:

Město Luže

náměstí Plk. Josefa Koukala 1, 538 54 Luže

IČ: 00270440

Zastoupen: Ladislavem Peterkou, starostou

Identifikátor datové schránky: zh7b2rg

Výše uvedený Zadavatel v souladu s Pokyny pro zadávání zakázek pro programy spolufinancované z rozpočtu SFŽP ČR sděluje následující vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace k výše uvedené zakázce.

Přesné znění dotazu včetně odpovědi Zadavatele:

Č.	Přesné znění dotazu	Odpověď zadavatele
1	<p>Přeji hezký den, pročítám podklady z výběrového řízení FVE pro Město Luže – sportovní hala a mám k tomu několik dotazů:</p> <p>1. V zadávací dokumentaci i projektové studii je uveden celkový výkon FVE 25,92kWp, s tím že bude použito 48ks panelů, každý o výkonu 540Wp. V rozpočtu je poté položka: Solární FVE Panely - Montáž, 25,5 - 27,0 kwp.</p> <p>a. Chápu to tedy správně, že lze použít jiný počet / výkon panelů, s tím že musí být dodržen celkový výkon FVE uvedený v rozpočtu?</p> <p>2. V rozpočtu je potřeba vyplnit 2 položky týkající se střídačů: Střídač FVE a Střídač pro akumulátor</p> <p>a. V projektové studii jsou uvedeny parametry a vzorový produkt pouze Střídače FVE. Jsou někde k dispozici i parametry pro ten bateriový střídač?</p> <p>Děkuji</p> <p>S přáním hezkého dne</p>	<p>1. V ZD je uvedeno, že navrhované řešení v příloze č. 5 – Projektová studie je pouze referenční. Účastník VŘ tedy v rámci předložené nabídky může použít jiný počet/výkon panelů při dodržení rozmezí celkového výkonu FVE uvedeném v příloze č. 6 – Položkový rozpočet a v příloze č. 7 – Technická specifikace.</p> <p>2. Nejsou, VŘ je koncipováno tak, že účastníci VŘ navrhnou použité komponenty, které splňují definovaná technologická minima (v příloze č. 7 - Technické specifikace a v příloze č. 6 – Položkový rozpočet). Tam, kde minima nejsou stanovena, je možno použít libovolně dle uvážení účastníka VŘ, ale tak, aby kompletní dílo bylo zcela funkční a použitelné.</p>

Ostatní ustanovení a podmínky veřejné zakázky zůstávají nezměněny.

V Luži dne 11.9.2024

Ladislav Peterka, starosta